


PJ n°3






Unique appartement habitable à une hauteur de 7 mètres

## Rapport de mesure de bruit lors d'un fonctionnement de la vis hydraulique à pleine puissance

Mesures effectuées le 25 juin 2016

<p>Points de mesures A, B et C :</p>  <p>Bâtiment</p> <p>Balcon A</p> <p>B</p> <p>fenêtre</p> <p>C</p> <p>14m</p>	<p>Dans le secteur de la vis d'Archimède existe un et un seul appartement. Hors la fenêtre dessinée ci-contre, les ouvertures portes et fenêtres de cet appartement sont orientées Sud et l'émergence de bruit en sus de celui de la rivière est trop faible et non mesurable.</p> <p>Le point B se situe donc dans la pièce de l'appartement en face de la fenêtre donnant sur la vis, à 14 m du pied de la vis (point C) et à 8,6 m plus haut que la rivière.</p> <p><b>Mesures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Point A : 60 à 61 dB</li> <li>Point B fenêtre fermée : 42 dB</li> <li>Point B fenêtre ouverte : 61 dB</li> <li>Point C : 75 à 78 dB</li> </ul>
---	---