

Pièce jointe n° 20

Plan de repérage des murs coupe-feu.

Mise à jour 18.07.19

Caractéristiques de réaction et de résistance au feu

— Parois Coupe-feu REI 120

⊖ Porte coupe-feu REI 120

↔ Composition parois créées

↔ Composition parois existantes reprises

••• Bardage Plaques minérales

sous-bassement béton 1,50 m h. ⊕ bardage plaques minérales

⊕ sous-bassement béton 1,50 m h. ⊕ Siprorex 20 cm ⊕ Raccords charpente

⊕ Siprorex 20 cm ⊕ ss. basements

TOILE HAUTEUR 2,00 m. ⊕ MUR & ÉTONNEMENT. SUPPORT DE CHARPENTE

MURS SIPOREX 15 CM + RACCORS CHARPENTE

AGGLO + SIPOREX 20 CM

ENDUIT INTERIEUR ⊕ AGGLO ⊕ REHAUSSE SIPOREX 20 CM

AGGLO ⊕ EBOUCHAGES SIPOREX 20 CM. ⊕ ENDUIT 2 JOURS

AGGLO enduit 2 jours

2 jours

⊕ ISOLANT ⊕ BARDAGE METALLIQUE

⊕ ISOLANT ⊕ BARDAGE PLAQUES MINÉRALES

