

Commune de : SAINT SAVIN

Permis : PC 38455 20 10019

**Avis technicien CAPI :**

**IDENTIFICATION**

<b>Identité du demandeur</b>	SAS VILIEU SOLAIRE / CERVANTES PASCAL
<b>Adresse demandeur</b>	27 RUE PIERRE SEMARD 38000 GRENOBLE
<b>Adresse des travaux</b>	CHEMIN DES MARQUES 38300 SAINT SAVIN
<b>Référence(s) parcelle(s)</b>	A n° 457 ,458,459;460,461,462,463,464,465,466
<b>Nature du projet</b>	Construction d'un site de panneaux photovoltaïque
<b>Surface de plancher</b>	20 m <sup>2</sup>

**REPONSE**

Les Eaux Pluviales

- Les eaux doivent être infiltrées à la parcelle en adéquation avec la capacité du sol.
- Non impacté par le projet

Les Eaux Usées

- Le terrain n'est pas desservi par un réseau d'assainissement collectif

L'Eau Potable :

- Le terrain n'est pas desservi en eau potable ;

**La défense incendie :**

- P.I. existant à environ 0 < d < 200m du projet
  - PEI publics non existants sur la zone concernée par le projet

**Direction Eau et Assainissement**  
17 Avenue du bourg – BP 592  
38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex  
Tèl : 04 74 27 69 02 - Fax : 04 74 27 69 00

Fait à l'Isle d'Abeau le 26.06.2020  
Le Chargé d'opération Eau – Assainissement,  
YACINE YANTREN

