ZONE TOURS DE REFFROIDISSEMENT
ZONE STOCKAGE
ZONE COMPRESSEUR IPA 1
ZONE HYDROGENATION IPA 1
ZONE DISTILATION IPA 1
ZONE HYDROGENATION
RACK
ZONE HYDROGENATION IPA 2
ZONE DISTILATION IPA 2
ZONE COMPRESSEUR IPA 2
ANCIENNE VOIES FERREES RECOUVERTES D'ENROBE
Pr 1,60m 28 degres C
Pr 1,60m 21degres C
Local Compression
batiment Reaction
IPAC
Fosse Tr1
B-512d
B-512e
POSTE 31
POSTE 33
locaux techniques
POSTE 28 hors tension
NAPPE DE CABLES REP. LE 13.07.84
3 X 70 + 1.50 ECLAIRAGE SECTEUR LABO. 4 X 75
4 X 35 - CUMENE - 4 X 75 (PAPIER)
4 x 35 CYCLO - 4 X 75
ECLAIRAGE RUE ET COURS
ECLAIRAGE SECOURS POSTE T3 - (2eme SOURCE)
PROF. 0.90 m
3 x 120° PAPIER VERS BAT. N°521
4 JANOLENES n130 INTER
LIAISON POSTE B.T. ET POSTE N°31
CABLES 3 X 3 X 300 CU.
VERS POSTE N°31
Liaison terre
NAPPE DE CABLES EN PM1
PROF. 0.90 m
CABLES H.S.
PROF. 1.10 m
EAU BRUTE
PROF. 1.60 m
EAU INCENDIE
PROF. 1.90 m
0=40 Centriflex DN ext= 48 mm
2 manchons + 0,3m PVC
Suppression piquage le 20/10/99
NAPPE DE CABLES SUPER PRIORITAIRE PHEDRE (trace approximatif)
CABLES H.T. VERS POSTE N°32
PROF. 0.90 m
2 X 3 X 50 H.T.
DE POSTE REPARTITION
VERS POSTE N°28
VIEUX CABLE COUPE
PROF. 0.80 m
5 JANOLENES n ?
PROF. 0.60 m
NAPPE DE CABLES H.S
CABLE 3 X 70°
VERS POSTE N°3
VERS POSTE SUD
remplacement d'une manchette le 28 sept 2007
2 TUYAUX LIBRES
12 TUYAUX
PROF. 0.70 m
CABLES H.T.
PLAN R 23689 C
NAPPE DE CABLES DANS PM1
DE POSTE P3 VERS POSTE SUD
VERS POSTE 33
1 CABLE 3 X 16/10
ECLAIRAGE SECOURS
PROF. 1.00 m
BOITE SCOTCH
PROF. 0.70 m
8380
8394
8396
8426
7254
7434
8891
8890
8912
7513