

**FICHE DE TRAVAUX**Réf. : 043.1.FO.01.0001
Indice : ADate des travaux : **MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021**
MME MILLET **REÇU LE**Client : **25 OCT. 2021****ALDI MARCHÉ OYTIER** - LIEU-DIT LES ROUTES, RD 75, ZAC DU MONT GUILLERME,
38780 OYTIER-SAINT-OBLAS**Adresse du chantier :****ALDI MARCHÉ SARL**, LIEU-DIT LES ROUTES, RD 75, ZAC DU MONT GUILLERME,
38780 OYTIER-SAINT-OBLAS**Nature des travaux :****MISE EN CONFORMITE INSTALLATION DISCONNECTEUR N° 2004815,**
(selon notre devis n° 000522-02)**Équipe:****MR SEEWATHIAN****Fournitures, consignes particulières, croquis:**

MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION
DISCONNECTEUR SOCLA DN20 BA2860 N° 2004815,
comprenant :

FOURNITURE ET POSE DE :

1 FILTRE PURGE DN20
1 VANNE MF DN20/27
1 SUPPORT HILTI - VISSERIES
DIVERSES PIÈCES DE RACCORDEMENT (coudes, boulons, etc...)

ESSAIS ET MISE EN SERVICE : RIEN A SIGNALER

P/O Le Technicien

SADE - Direction Régionale CENTRE-EST
Service Appareillages Hydrauliques
43, rue Pierre DUBOIS - BP 12 - 59741 GENAS CEDEX
Tél. 04.78.90.87.11 - Fax 04.72.47.96.60
Standard DR : 04.72.47.76.00