

**DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
RELATIVE A UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

ECTRA SAS

310 rue du Docteur Berrehail – 38920 CROLLES

**Augmentation des capacités de stockage de l'entrepôt
produits chimiques**

Mémoire de réponse à l'avis du SDIS 38

26 aout 2022

Mémoire de réponse à l'avis du SDIS 38

Les remarques mentionnées dans l'avis du SDIS 38 en date du 06 juin 2022 sont reprises ci-dessous au sein des encadrés. Les réponses sont apportées pour chaque point.

Prescription n°1 :

Garantir l'absence de ruine en chaîne des structures et l'effondrement vers l'intérieur (art4 , AM 11/04/2017 annexe 2 et AM 24/09/2020, art III.3.1.)

La réalisation d'une étude de ruine du bâtiment (ruine en chaîne et effondrement vers l'intérieur) va être mandatée et sera jointe au dossier dès réception.

Prescription n°2 :

Réaliser les essais sur les PEI privés n° 164 et 165 en fonctionnement simultané

Dans le cadre du contrôle périodique des PEI, il sera opéré en complément du contrôle unitaire réglementaire une mesure des débits en fonctionnement simultané des deux hydrants. La prochaine vérification des poteaux est prévue courant quatrième trimestre 2022.

Les valeurs de débits seront communiquées au SDIS 38 pour renseignement du plan Etare et seront également mentionnées au POI du site.

Recommandation :

Le SDIS recommande d'aménager une seconde prise d'aspiration sur chaque réserve privée.

Actuellement, chacune des deux bâches d'eau est équipée d'un point de raccordement unique. Une étude va être menée en vue d'aménager une seconde prise d'aspiration et d'évaluer la faisabilité des modifications à prévoir.