Disjoncteurs (TGBT et armoires divisionnaires)

Caniveau EP voirie

Caniveau EP voirie mis en charge en cas d'incendie

Collecteurs EP de toiture

Collecteurs EP de voirie

Collecteur dévoiement vers bassin rétention incendie

Issues de secours

Accès secours incendie

Vannes motorisées, dans regard, asservies au groupe motopompe du sprinklage

Rétention des eaux de voirie en cas d'incendie

Rétention des eaux de toiture en cas d'incendie

Aire de mise en station des engins

Réserves d'eau à disposition des secours incendie (bâches équipées de prises DN100)

Rue Paul Héroult

Rue Guynemer

PI 92

Accès site principal
Accès pompiers

ENTREE VL CREEE

Réservoir rampes déluge
murs séparatifs

480 m3

Local sprinklage
(Gpes sprinklage et déluge)

SP2 SP1

Réservoir sprinklage+RIA

1000 m3

ENTREE PL
SORTIE PL / VL

R 13m

Rue Guynemer

PI 93
125 m3/h@6,4 bar

Portail secours pompiers

Vanne Gaz

Coupure TGBT

VOIRIE PL EN ENROBE

Chaufferie TGBT

IMMEUBLE EXISTANT RESTRUCTURE

Périmètre de la plateforme logistique (clôture)

AIRE PL BETONNEE

AUVENT

Mur CF 2h

Rampe déluge 1

CELLULE 2

CELLULE 1

ZONE DE RECEPTION
AUVENT CREES

Rampe dévidoir

12 PORTES A QUAI

VOIRIE PL EN ENROBE

86m3

200m3
(capacité max.)

Rampe déluge 2

Mur CF 3h

PI
120 m3/h@6,5 bars

Portail accès secondaire

Rue Neil Armstrong

SORTIE PL

AIRE PL EN ENROBE

PI 2 réseau public
105 m3/h@6,4 bars

CELLULE 3

Mise en charge des collecteurs d'EP voirie

110m3

116m3

300 m3

Armoire vannes isolement réseaux

35m3

Bassin rétention eaux incendie n°1 - capacité 1500 m3

Bassin rétention eaux incendie n°2 capacité 1000 m3

Rejet EP toiture

BASSIN D'INFILTRATION

BASSIN COLLECTIF DE STOCKAGE TAMPON DES EP DE VOIRIE

Rejet EP voirie

Séparateur à hydrocarbures

Bassin équipé d'une canne reprise avec connecteur DN100

0 15 25 50

snow leader the reblochon company

PLAN DE DEFENSE INCENDIE

REBLOCH'LOG Le Versoud
235 rue Guyemer 38240 LE VERSOUD

ECODEV HORUS exp.

V1.0

Echelle : 1/1.250e@A3

14/08/2021